

KONTROLLPLAN FÖR ELDSTAD/RÖKKANAL

Enligt plan- och bygglagen

FASTIGHET OCH ÅTGÄRD		
Fastighetsbeteckning Vemdalens kyrkby XX	Kontrollplan upprättad datum: XX-XX-XX	Reviderad datum:
Kontrollplanen avser följande åtgärd enligt bygglovsansökan/anmälan Installation av eldstad samt röckanal		Upprättad av: Mikael
BYGGHERRE (Beställare)		
Namn/Företag Mikael	Adress XX	
Telefon, e-post 0680-11111	Fästighetsadress som åtgärden avser (om annan än ovan)	
ENTREPRENÖR eller PROJEKTÖR (1)		
Företag Eldstadsexperten XX	Namn Johan Johansson	Telefon, e-post 070-XXXXXXX

Som kontrollant anges:

B – Byggherren

1,2,3 etc - Namngiven entreprenör eller projektör

Exempel på underlag:

- § i BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida)

- Arkitekt-, konstruktions-, värme-, ventilation- eller sanitetsritning
(ange ritningens namn eller datum)

- § i EKS (Europeiska konstruktionsstandarder)

- Andra tekniska handlingar/beskrivningar

KONTROLLPLAN FÖR ELDSTAD/RÖKKANAL

Kontrollen avser	Kontrollant (B,1,2,3.. etc.)	Kontrollmetod	Kontroll mot underlag	Resultat och datum	Åtgärd och resultat efter åtgärd	Underskrift. Krav i kontrollpunkt är uppfyllda
Genomföring bjälklag och tak med ev. avvaxlingar	1	Visuell besiktning	Monterings anvisningar	OK, datum		Johan Johansson
Eldstad, rök- och avgaskanals avstånd till brännbara byggnadsdelar	1	Mätning	BBR 5:422	Ej OK, datum	Fel skyddsavstånd, utökat. OK, datum	Johan Johansson
Kontroll av underlagets bärförmåga och brandmotstånd	1	Temperaturmätning + visuell besiktning	BBR 5:4222	OK, datum		Johan Johansson
Eldstadplan, Utformning	1	Mätning	BBR 5:4223	OK, datum		Johan Johansson
Skorstenshöjd, Täthet	1	Mätning Visuellt	BBR 5:425 BBR 6:743	OK, datum		Johan Johansson
Rensning och Inspektion	1	Visuell besiktning	BBR 5:428	OK, datum		Johan Johansson
Takskyddsanordningar	1	Visuell besiktning	BBR 8:24	Ej OK, datum	Krav på plattform OK, datum	Johan Johansson
Eldstad/rökkanal och takskyddsanordningar besiktigas av sotare.	B	Visuell/Muntligt	Startbesked	OK, datum	Sotarintyg tas fram	Mikael

Härmed intygas att kontrollpunkterna har utförts och samtliga angivna krav har uppfyllts

Byggherre

Entreprenör (utförandeentreprenör)

Sakkunnig (om en speciell kontrollpunkt kräver detta)

Den som utfört kontrollen för respektive kontrollpunkt skriver under och intygar att arbetet är utfört.